



**Anwesend**

**Ausschussmitglieder:** Bürgschwentner Maria, Obfrau  
 Huemer Florian, Obfrau Stv.  
 Pöllhuber Karl, Ausschussmitglied  
 Pechmann Hans, Kassenprüfer  
 Resch Gregor, Klärwart  
 Knoll Eduard, Schriftführer  
 Pöllhuber Albert, Kassier

**Sonstige:** Summereder Johann, Wassergen.

**Nicht Anwesend:** Bankler David, Ausschussmitglied (entsch.)  
 Pehböck Hannes, Schriftführer  
 Pöllhuber Maria, Kassenprüfer  
 Resch Hildegard, Ausschussmitglied

**Protokollführer:** Knoll Eduard **Vorsitz:** Bürgschwentner Maria

**Tagesordnung:**

1. Protokoll der letzten Sitzung
2. Mitverlegung von Wasserleitungen
3. Info über letzte Besprechungen, Aktivitäten, Anboteröffnung Kläranlage, Glasfaserleerrohr, Fördersituation
4. Beschluss über Auftragsvergaben, Kanal, Kläranlage
5. Sonstiges

1. Protokoll der letzten Sitzung	Verantwortlich	Datum
<b>genehmigt</b>		
<b>2. Mitverlegung von Wasserleitungen</b>		
Hr. Summereder als Obmann der Wassergen. Frauenstein ersucht um Mitverlegung von Trinkwasserleitungen in Teilstücken vom Schieber auf der Straße (nähe Kapelle) zu den neu parzellierten Grundstücken 733/7 (Schandl), 743/1 (Federlehner) u. 734/2 (Höllner), sowie zum Gasthaus Federlehner (neu). <b>Beschluss:</b> Es wird einstimmig der Mitverlegung der Trinkwasserleitung in der Kanaltrasse zugestimmt. Die Gebühr dafür wird später ermittelt und mit den Kosten für die von der Abwassergen. zu errichtenden Leitung zur Kläranlage gegen gerechnet.		
<b>3. Info über letzte Besprechungen, Aktivitäten, Anboteröffnung Kläranlage, Glasfaserleerrohr, Fördersituation</b>		
<b>Gregor Resch</b> berichtete über den Besuch des großen Klärwärterkurses und dabei gewonnene Erkenntnisse im Hinblick auf die zu erwartenden Aufgaben, der erforderlichen Ausrüstung (Labor) und der voraussichtlichen Kosten. Zu Prüfen bzw überwachen sind: Wöchentlich: Absetzbare Stoffe, Ammoniumwerte, PH-Werte u. Temperatur. Monatlich zusätzlich PSB5 , CSB5 Jährlich eine Fremduntersuchung. Darüber hinaus eine elektronische Datenübermittlung der Messwerte („Programm KLEKS“). Empfehlenswert wäre die Verschweissung der Kanalrohre in Waldabschnitten. Ein Absetzbecken für den Klärschlamm (Vereerdungsbecken) wäre ebenfalls zu überlegen. Milchammerabwässer sollten lt. Bescheid möglichst nicht eingeleitet werden. <b>Bürgschwentner</b> berichtet über die Anboteröffnung für die Kläranlage am 24.3.2016 im Haus der Fa. E <sup>2</sup> in Admont. Anwesend waren für E <sup>2</sup> Fr. Dreier u. Hr. Schmeissl für die FSA Bürgschwentner, Huemer u. Knoll.		

<p>Der Bestbieter ist die Fa. Teerag Asdag AG aus Öblarn. Das Anbot lautet auf 170247,50 €.</p> <p>Die Fördersituation ist immer noch unklar. Die Förderfähigkeit des Projektes wurde seitens des Landes OÖ bestätigt. Höhe und Auszahlungszeitpunkt sind noch nicht bekannt.</p> <p><b>Pöllhuber Albert</b> berichtet, dass bisher ca. 12 Finanzierungswünsche rückgelangt sind. Die Meisten möchten auf einmal zahlen.</p>		
<b>4. Beschluss über Auftragsvergaben, Kanal, Kläranlage</b>	,	
Es wurde kein Beschluss gefasst. Eine Mitgliederversammlung soll darüber entscheiden. Dabei soll auch die Fa. E <sup>2</sup> anwesend sein.	Bürgschwentner	ehest
<b>5. Sonstiges</b>		
Es wurde besprochen, dass wir bei der Gemeinde um finanzielle Unterstützung ansuchen sollen. Es soll im Vorfeld ein Schreiben an die Fraktionsobmänner der Parteien ÖVP, SPÖ, FPÖ u. der BIM ergehen. Es soll demnächst eine eigene Sitzung bezügl. Gebührenordnung einberufen werden. Dabei soll Hr. Hable von der Verband OÖ-Wasser dabei sein.	Knoll  Bürgschwentner	ehest  ehest

Molln, 30.3.2016

**Protokollführer:** Knoll Eduard

**Vorsitz:** Bürgschwentner Maria

**Unterschrift:**

---